



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 17 MAR. 2014

ACLARACION No. 2

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE-MINSAL 01/2014

Licitación Pública Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 01/2014 "Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad", San Salvador. Fase Equipamiento Propio del Inmueble: Suministro e Instalación de Muebles Fijos. Contrato de Préstamo 2015 y Fondo General.

Se hace del conocimiento de todas las personas naturales y jurídicas participantes en Licitación en mención, que deben tomar en cuenta para la elaboración de su oferta lo siguiente:

Pregunta:

En pagina 31, numeral 30, inciso 4 de la Base de Licitación, se indica que el cuadro de cumplimiento de especificaciones técnicas, deberá colocarse en el sobre No. 1 que corresponde a la precalificación de la empresa; y en la pagina 10 numeral 13 de las mismas bases de licitación indica que deberá ubicarse en la oferta técnica que corresponde al sobre No. 2 ¿ En que sobre se deberá situar?.

Respuesta:

Se aclara que el cuadro de cumplimiento de especificaciones técnicas ofertadas (TEC-2), deberá ubicarse conforme se especifica en la Sección III, numeral 13.1 página No. 28 y numeral 30 página No. 31 de la base de licitación.

Pregunta:

En detalle de mueble código 1.033 y código 1.043 en esquema de planta indica fregadero de una peseta de acero inoxidable, pero en la sección D - D de ese mismo mueble, indica lavamanos tipo acualyn. Cual es el dato correcto?

Respuesta:

Se aclara que la nota correspondiente tanto en planta, elevación y sección de los muebles 1.033 y 1.043 hoja DF-AR-DET-07, es la nota 12 del cuadro de acabados, en la que indica: "Fregadero de una poceta de acero inoxidable con grifería de cuello de ganso para uso pesado de superior calidad"

Pregunta:

En plan de oferta se contempla 10Ml de mueble, "código 1.042 mesa de trabajo con poceta profunda", pero únicamente en el plano de DF-AR-PAC-02, se localiza este tipo de mueble e indica una cantidad de 8Ml. Favor aclarar la longitud correcta.

Respuesta:

Se aclara que la longitud correcta del mueble 1.042. Mesa de trabajo con poceta profunda es de 10ml

San Salvador, 14 de Marzo de 2014.

LICDA. JUDITH ELIZABETH RAMIREZ FRANCO
JEFE UACI